

Berliner Feuerwehr  
Direktion Nord  
Fachbereich Vorbeugender Brandschutz  
Übertragungsanlagen

Prüfsachverständige/r gem. **Bautechnischer Prüfungsverordnung (BauPrüfVO) vom 31. März 2006**, GVBl 2006 Nr. 14 (mit Anschrift u. Telefon):

## Prüfbericht

über die Prüfung einer objektgebundenen Brandmeldeanlage vor Anschaltung an die konzessionierte Empfangsanlage in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr

Prüfdatum:

### 1. Prüfgrundlagen

- Anschlussbedingungen für die Aufschaltung von nichtöffentlichen Brandmeldeanlagen an die Empfangsanlage in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr in der zur Zeit gültigen Fassung
- Technische Regeln gemäß der Anschlussbedingungen.
- Bescheid der Berliner Feuerwehr zur Teilnahme an der ÜAG

vom:

Geschäftszeichen:

### 2. Angaben zum Objekt

Objektbezeichnung:

Straße:

PLZ, Ortsteil:

### 3. Angaben zur Brandmeldeanlage (BMA)

Typ der BMZ

Feuerwehr-Bedienfeld und  
Feuerwehr-Anzeigetableau, Ort:

Ansteuerung ÜE (Anzahl Gruppen)

Handfeuermelder

automatische Melder

Sprinklerdruckschalter

Ständige Überwachung der BMA an der BMZ

Ständige Überwachung der BMA durch interne Parallelmeldung

Ständige Überwachung der BMA und FSD durch externen Wachschutz

Der Übertragungsweg ist eine Festverbindung nach  
DIN 14675:2003-11 Tabelle A1

Feuerwehr-Schlüsseldepot vorhanden

Vorlage mangelfreies Inbetriebsetzungsprotokoll  
(DIN 14675:2003-11, Ziff. 8.3)

Anlagenplaner und Anlagenerrichter zertifiziert  
durch akkreditierte Stelle nach DIN 45011

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Brandfallsteuerungen ( DIN 14661):  
(Zu Brandfallsteuerungen gehören nicht örtliche akustische und optische Alarmierungseinrichtungen, zusätzliche Anzeige- und Informationseinrichtungen (FAT, ÜE, Blitzleuchten usw.) FSD und FSE.)

|             |
|-------------|
| ▪<br>▪<br>▪ |
|-------------|

Maßnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen (VDE 0833-2):

|        |
|--------|
| •<br>• |
|--------|

Instandhaltungsfirma:  
(vertraglich gebunden)

|  |
|--|
|  |
|--|

Instandhalter zertifiziert nach DIN 14675

ja   
nein

#### 4. Prüfumfang

Die Abnahmeprüfung erstreckte sich:

- auf die gesamte unter 3. beschriebene Brandmeldeanlage einschließlich der Ansteuereinrichtung für die Übertragungseinrichtung für Brandmeldungen (ÜE) – Schnittstelle gemäß DIN 14675 Anhang B.1
- auf folgende Anlagenteile:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 5. Prüfergebnis

Das Prüfergebnis stimmt mit den Prüfgrundlagen überein ja   
nein

Es bestehen sicherheitstechnische Bedenken gegen die Anschaltung der BMA an die ÜE. ja   
nein

Eine Nachprüfung ist erforderlich ja   
nein

Für weitere Angaben wurde ein Beiblatt verwendet ja   
nein

Ort, Datum:

|              |
|--------------|
| Unterschrift |
|--------------|

Stempel

|  |
|--|
|  |
|--|

Verteiler:

1. Auftraggeber
2. Berliner Feuerwehr
3. BOSCH (auf Anforderung)