

1. Die geplanten **Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen - Wandhydranten** sind für die Selbsthilfe **und für die Feuerwehr** \* erforderlich und haben den nachfolgenden Anforderungen zu entsprechen.

Die in folgender Liste angegebenen **Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen - Wandhydranten** sind für die Selbsthilfe und für die Feuerwehr \* erforderlich.

Es sind Wandhydranten mit formstabilem Schlauch – **Typ S** einzubauen.

Es sind Wandhydranten mit formstabilem Schlauch – **Typ F** einzubauen. \*

Bei den nachstehenden Verweisungen auf Normen ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Angabe auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw. beziehen sich die Verweisungen immer auf die neueste gültige Fassung der in Bezug genommenen Ausgabe.

Die Anforderungen der folgenden Vorschriften sind einzuhalten:

- DIN 14 461-1 Wandhydrant mit formstabilem Schlauch
- DIN EN 671-1 Ortsfeste Löschanlagen-Wandhydranten
- DIN 1988-6 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen
- Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (Betriebs-Verordnung – BetrVO)

Die Ausstattung, Maße und Kennzeichnung der Wandhydranten hat entsprechend des o.g. Typs gemäß DIN 14 461-1 zu erfolgen.

**Liste: Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen**

<b>Anzahl</b>	<b>Ortsangabe</b>
---------------	-------------------

\*Versammlungsstätten – Bühne