



Häufig gestellte Fragen

Was sind Wandhydranten und dürfen diese abgebaut werden?

Antwort:

Wandhydranten sind ortsfeste Löschanlagen in baulichen Anlagen. Sie dienen entweder als Selbsthilfeeinrichtung (Typ S) oder als Einrichtung für geschultes Personal sowie für die Feuerwehr (Typ F) zur Brandbekämpfung innerhalb von Gebäuden.

Wandhydranten werden nach DIN EN 671-1, DIN 14461-1 und DIN 14462 installiert.

Bestehende Wandhydranten vom Typ F (z.B. in größeren Versammlungsstätten, Hochhäusern, Industriebauten) und bei Wandhydranten vom Typ S (z.B. in Geschäftshäusern, Hotels) sind auf der Grundlage von Baugenehmigungsverfahren ein erforderlicher Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes dieser baulichen Anlage.

Werden hinsichtlich der errichteten Gebäude oder deren Nutzung bauliche Änderungen geplant, so ist das gültige Brandschutzkonzept anzupassen, welches die Prüfung des Brandschutznachweises durch einen Prüfenieur für Brandschutz erfordern.

Hierzu wenden sie sich bitte an das zuständige [Bau- und Wohnungsaufsichtsamt](#) ihres Stadtbezirkes.